

Na základe nálezov a plošných odkryvov odhadujeme, že zastúpenie omietkových vrstiev z konca 19. storočia nebude presahovať 20% z celkovej plochy fasád. Nové omietky budú trasovo-vápenné, aplikované v dvoch vrstvách. Jadrová omietka v zrnitosti 0–4 mm a 0–2 mm. V soklovej časti bude aplikovaná tesniaca omietka do výšky cca 30 cm od nivelety zeme, a vo vyšších polohách sanačná trasovo-vápenná omietka. Následne bude celoplošne aplikovaná finálna vrstva tenkej omietky na vápennom základe s organickými prísadami. Záverečná farebná úprava bude realizovaná krycím monochrómnym náterom v okrovom odtieni. Výber vhodnej farebnosti bude vychádzať z nálezových situácií a k realizácii náteru bude možné pristúpiť až po vyhodnotení vzoriek in situ a schválení dozorujúcim pracovníkom KPÚ Nitra.

Omietané konštrukcie postup:

- Čistenie
- Biocídne ošetrovanie
- Spevnenie starších zachovaných vrstiev omietok
- Doplnenie omietok
- Záverečná povrchová úprava

• **Obnova drevených okien pod dohľadom reštaurátora:**

V prípade drevených okien navrhujeme odstránenie náteru súčasne prítomnej olejovej farby. Je možné použiť odstraňovač starých náterov, po ktorého aplikácii náter nabobtná, následne bude sňatý skalpelom, alebo špachtľou. Drevené okenné rámy kruhových okien je nutné očistiť od depozitu a zvyškov malty.

Väčšie úbytky budú protézované drevom, väčšie praskliny a špáry navrhujeme tmeliť špeciálnym tmelom s vysokým obsahom drevnej múčky pre tmelenie masívu. Menšie úbytky navrhujeme tmeliť akrylátovým kriedovým tmelom napr. Litostucco. Tmely je potrebné cizelovať brúsením do požadovaného povrchu zodpovedajúcemu zachovanej štruktúre dreva.

Povrchová úprava bude realizovaná olejovým náterom musia byť aplikované v dvoch vrstvách, pred prvým náterom farbou navrhujeme drevo natrieť čistým za studena lisovaným ľanovým olejom.

Drevené prvky v bodech:

- Čistenie
- Tmelenie - doplnenie výpadkov a poškodení v nevyhnutnom rozsahu
- Záverečná povrchová úprava

Rekonštrukcia drevených dverí a ich osadenie

Predmet zákazky bude financovaný:

- zo zdrojov mesta Nitra,
- zo zdrojov verejného obstarávateľa.

Ďalšie potrebné informácie súvisiace s opisom predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

8. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

9. Variantné riešenie: Nie

10. Platnosť cenovej ponuky:

Platnosť predloženej cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi musí byť **do 30.06.2022**. Túto skutočnosť uvedie uchádzač vo svojej cenovej ponuke.

11. Lehota na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie **dňa 08.02.2022 o 20:00 hod.**

12. Predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy alebo
- e-mailom na adresu radovan.karvai@gmail.com alebo